



Bielsko-Biała, dnia 01.07.2020 r.

ZNP/RI/036/2020
Nr postępowania

Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie zamówienia

RI/ 0498 /2020/EG

Dotyczy: informacji o zmianie treści OIWZ w zakresie wymagań dotyczących warstwy izolacji termicznej rur preizolowanych zastosowanych do wykonania zamówienia.

Zamawiający, w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą: „Budowa osiedlowej sieci ciepłej w technologii rur preizolowanych 2xDN80/160 – 65/140mm w rejonie ul. Osadniczej w Bielsku-Białej”, zmienia treść OIWZ w zakresie rozdz. III pkt 5 „Wymagania dotyczące materiałów” ppkt 2 o brzmieniu: „Zamawiający wymaga zastosowania do wykonania przedmiotowego zamówienia rur preizolowanych z pogrubioną warstwą izolacji termicznej (seria 2) – zgodnie z PT”.

W związku z powyższym OIWZ w zakresie rozdz. III pkt 5 ppkt 2 otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający wymaga zastosowania do wykonania przedmiotowego zamówienia rur preizolowanych ze standardową warstwą izolacji termicznej (seria 1) - zgodnie z PT”.

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Remontów i inwestycji
mgr inż. Radosław Jedynak

Prezes Zarządu
mgr Waldemar Jędrusiński