

## Uzgodnienie dokumentacji technicznej 2019/SC/011

Typ: **Projekt sieci ciepłej (SC)** Numer projektu: **SC/2019/11**  
Nazwa i adres: **Budynek mieszkalny ul.Lajkonika 9, 2 x DN 50/140 mm**

### Tytuł projektu

*Budowa przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych 2 x DN 50/140 mm do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.Lajkonika 9 w Bielsku-Białej.*

Data uzgodnienia: **13.05.2019**

Miejsce powstania: **Zewnętrznie | Zakład Usługowy Jan Pawnuk**

### Wpisy osób uzgadniających projekt:

<b>1. Skoczylas Sławomir   Wnoszę uwagi</b>	<b>07.05.2019</b>
Wcinka do czynnego kabla telemetrycznego - prace wyprzedzająco uzgodnić z Działem EL	
<b>2. Honkisz Jan   Brak uwag</b>	<b>08.05.2019</b>
Nie wnoszę uwag do projektu	
<b>3. Pycia Zbigniew   Wnoszę uwagi</b>	<b>13.05.2019</b>
Na przyłączy przewidzieć zastosowanie preizolacji "plus" z warstwą antydyfuzyjną	
<b>4. Wojarska Kamilla   Brak uwag</b>	<b>13.05.2019</b>
Nie wnoszę uwag do projektu	

Przedsiębiorstwo Komunalne  
"Therma"  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
43-300 BIELSKO-BIAŁA, ul. Michała Grażyńskiego 108  
Dział Programowania  
i Rozwoju Ciepłownictwa

KIEROWNIK DZIAŁU  
Programowania i Rozwoju Ciepłownictwa  
mgr inż. Kamilla Wojarska